

Zertifikat

Nr. z2962a-12-D



Aktiengesellschaft

Auftraggeber:

Corning Cable Systems GmbH & Co. KG
Austrasse 101
D-96465 Neustadt

Prüfling(e):

- Datenkabel:
Corning FutureCom S/FTP 800 AWG 23s LSOH 4P und 2x4P
Art.-Nr.: CCXEDR - F0047 - C001
CCXEDR - F0087 - C001
CCXEDR - F0047 - C002
CCXEDR - F0087 - C002

Bewertungsstandard(s):

- ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06)
- IEC 61156-5 Ed. 2.0 (2009-02)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Vorgabedokumente **nach Kategorie 7 bis 600 MHz** ein.

Datenkabel, Kategorie 7

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht **Nr. P2962a-12-D vom 01. Juni 2012** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig.

Bexbach, 01. Juni 2012

Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG
In der Kolling 13
D-66450 Bexbach
Tel.: +49 (0) 68 26 / 92 28 - 0
Fax: +49 (0) 68 26 / 92 28 - 99
Email: info@ghmt.de